DEVAL

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: **costruzione linea elettrica aerea a 15 kV in frazione La Bethaz nel Comune di VALGRISENCHE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (L.E. n. 820 - AG/2862)**

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da una linea elettrica aerea alla tensione di esercizio di 15 kV per uno sviluppo complessivo di circa 115 m.

La costruzione si rende necessaria al fine di sopperire alle criticità della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella vallata di Valsavarenche e permettere la messa in dorsale della cabina elettrica esistente denominata "La Bethaz".

L'impianto dipartirà dalla cabina elettrica esistente denominata "La Bethaz" (L.E. n.0291), autorizzata con Decreto n. 6 rilasciato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta – Assessorato ai Lavori Pubblici - in data 12.07.1991, e percorrendo un tratto di circa 115 m in linea elettrica aerea in fili nudi a 15 kV si attesterà al traliccio esistente da cui dipartirà la linea elettrica esistente (L.E. n. 0291) in direzione dell'abitato di Ceré.

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1000 e corografia in scala 1:5000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto e la posizione della cabina in locale chiuso da costruire; nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltreché dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il taglio della vegetazione arborea che si rendesse necessario all'atto della costruzione dell'impianto elettrico in oggetto e successivamente durante l'esercizio, sarà contenuto entro una zona di rispetto di 8,00 m per ciascuna parte dell'asse della linea aerea.

In sede di progettazione è stato stimato il taglio di n. 10 piante del diametro di 20/30 cm.

Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/2002;
- R.D.L. 3267/1923 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreno montani;
- art.35 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
- art.36 L. R. 11/1998 – Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni;
- art.37 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso;
- Strada Regionale;

Con osservanza

Giorgio Pession
Il Presidente e Amministratore Delegato

AR/ap