



DEVAL

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: **posa cavi elettrici sotterranei MT/BT a seguito spostamento cabina elettrica denominata "DIRIGENTI 2" in Via Liconi nel Comune di AOSTA della Regione Autonoma della Valle d'Aosta – Art. 6 della L.R. n. 8 del 28/04/2011 (L.E. n. 842 - AG/2884)**

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da una linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di esercizio di 15 kV per uno sviluppo complessivo di circa 45 m, da una linea elettrica sotterranea BT per uno sviluppo complessivo di circa 85 m e da una cabina elettrica di trasformazione e sezionamento in locale chiuso denominata "DIRIGENTI 2".

Nel contesto dei lavori verranno dismesse le cabine elettriche denominate "DIRIGENTI 2" (L.E. n. 054) e "LICONI" (L.E. n. 0281).

La costruzione si rende necessaria al fine di delocalizzare gli impianti elettrici a 15 kV di proprietà DEVAL attualmente ubicati all'interno di fabbricati di proprietà di terzi.

Il cavodotto dipartirà dalla linea elettrica esistente n. 0281, autorizzata con Decreto n. 12 rilasciato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta – Assessorato ai Lavori Pubblici – in data 11.11.1993 in uscita dalla cabina elettrica "BATTAGLIONE", e percorrendo un tratto di circa 48 m in cavo sotterraneo a 15 kV si attesterà alla cabina elettrica denominata "DIRIGENTI 2" sita in Via Liconi del Comune di Aosta.

Da quest'ultima dipartirà un secondo cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per un tratto di circa 42 m che si andrà ad attestare alla linea elettrica esistente n. 054, autorizzata con Provvedimento n. 41395 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte – in data 26.10.1964, in direzione della cabina elettrica "FIAT".

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1.000 e corografia in scala 1:5.000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto e la posizione della cabina in locale chiuso da costruire; nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltreché dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

### Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/2002;
- Strada Comunale.

Con osservanza

Il Presidente e Amministratore Delegato  
(ing. Giorgio PESSION)

AR/ap



DEVAL S.p.A. a s.u.  
Sede legale: Via Clavallité, 8  
11100 Aosta (AO) - IT

Tel. +39 0165 647211  
Fax +39 0165 647333  
E-mail: deval@pec.devalspa.it

N° Reg. Imprese di Aosta,  
Cod. fisc. e p. IVA 01013210073  
R.E.A. 61378  
Cap. Soc. € 38.632.000,00 i.v.

Società per Azioni a Socio Unico  
soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento, ex art. 2497 c.c.  
della C.V.A. S.p.A. a s.u.