

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RINNOVO CON MODIFICA ED ADEGUAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI INERTI E DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI COURMAYEUR LOC. DOLONNE

(art. 208 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.)

Ditta committente: LAZZARON S.R.L.

Sede: COURMAYEUR (AO)

Strada Statale 26, n. 15/F

Ubicazione impianto: Località Dolonne in Comune di Courmayeur (AO)

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

ZIMATEC


STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

Sede legale e operativa: Corso Ferrucci 77/10 - 10138 TORINO
Tel. 011/4308888 - 011/4342254

E-mail zimatec@zimatec.it

Ing. JOLY 



Dott. Ing.  Flavio



GENNAIO 2024

1. PREMESSA

Sul territorio interessato dall'impianto di trattamento rifiuti sito in località Dolonne nel Comune di Courmayeur (AO) della ditta LAZZARON S.R.L. è presente una linea elettrica aerea e interrata MT a 15 kV e una linea elettrica aerea AT a 50 kV.

Con riferimento a quanto definito nel DPCM 08/07/03 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti." – G. U. n. 200 del 29/08/2003) e nel Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" - G.U. n. 156 suppl. ord. n. 160 in data 05-07-2008), ARPA, con il suo parere del 15/12/2023, ha richiesto precisazioni in merito alla presenza o meno di persone nell'intorno dell'elettrodotto per un periodo non inferiore a quattro ore giornaliere, e l'eventuale presentazione del calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, nel caso in cui nell'intorno dell'elettrodotto risultasse la presenza di persone per un periodo non inferiore a quattro ore giornaliere.

A tale proposito, il gestore dell'impianto ha assicurato che la presenza di persone nell'intorno dell'elettrodotto sopra citato è inferiore a quattro ore giornaliere.

2. CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI

Sulla base di quanto assicurato dal gestore, ovvero che la presenza di persone nell'intorno dell'elettrodotto è inferiore a quattro ore giornaliere, non si rientra nelle condizioni per le quali risulta necessario presentare il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi della normativa sopra riportata.