

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 8193 in data 19-12-2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", DI POLLEIN, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4232 IN DATA 16 OTTOBRE 2013, RELATIVA ALLA REVISIONE DEI CONTROLLI ED AUTOCONTROLLI DEGLI SCARICHI PRESSO IL POZZETTO P2, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4232 del 16 ottobre 2013 e s.m.i. con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale alla società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", di Pollein;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1214 in data 12 marzo 2021 concernente "Aggiornamento delle attività a carico dell'Ente di controllo e relative frequenze indicate nei provvedimenti autorizzativi rilasciati alle aziende titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di ispezione ambientale della Regione

Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006, approvato con P.D. n. 3802 in data 14 ottobre 2015, aggiornato mediante P.D. n. 853 in data 24 febbraio 2021”;

- richiamata la nota in data 4 luglio 2022 della società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, ns. prot. n. 8214/AIA pari data, che ha comunicato che, a seguito dell'installazione del nuovo evaporatore ad aria, ha ridotto drasticamente lo scarico di stabilimento nel punto di prelievo P2, che convoglia solamente acque meteoriche, quando presenti, richiedendo quindi una revisione delle procedure dei controlli e autocontrolli;

- preso atto della nota prot. n. 8411/AIA in data 9 novembre 2022 della scrivente struttura con la quale è stato richiesto il parere tecnico ad ARPA;

- preso atto del parere tecnico espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 15422 in data 6 dicembre 2022, ns. prot. n. 9121, che ritiene che il pozzetto P2 non debba più essere soggetto ai controlli AIA sia da parte del Gestore sia da parte degli Enti di controllo;

- ritenuto pertanto di dover provvedere alla revisione delle prescrizioni AIA impartite alla Società HEINEKEN ITALIA S.P.A.;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata alla Società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, di Pollein, con provvedimento dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativamente alla revisione dei controlli ed autocontrolli degli scarichi presso il pozzetto P2, dando atto che tale modificazione non costituisce modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di sostituire i punti 2.2.1 e 2.2.2. del P.D. n. 4232/2012 con i seguenti:

“2.2.1 Scarichi autorizzati in corpo idrico superficiale

La situazione risulta invariata rispetto al rilascio della prima AIA.

Il punto di scarico HEINEKEN in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) è denominato S1 e ad esso confluiscono, fra loro miscelate:

- le acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Il gestore è autorizzato allo scarico in Corpo Idrico Superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06, dei seguenti reflui:

Tipologia reflui	Portata	Punto di misura	Punto di ispezione	Frequenza dello scarico		
				giorni/mese	giorni/settimana	ore/giorno
acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione	75 m ³ /h	M1	P1	30	7	24
acque meteoriche	-	-	P2	-	-	-

Il Gestore deve garantire il mantenimento in efficienza di idoneo pozzetto di ispezione per ciascuna delle seguenti tipologie di scarico, prima della loro miscelazione:

- le acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione (pozzetto P1);
- le acque meteoriche (pozzetto P2).

Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti di emissione allo scarico in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) di Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06, per le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione.

2.2.2 Valori limite di emissione e frequenze di autocontrollo

Il Gestore dovrà procedere agli autocontrolli sulle tipologie di reflui indicati al precedente punto, sui parametri e con le frequenze indicate nella seguente tabella:

Tipologia refluo	Punti di Misura	Tipo di determinazione	Grandezza Misurata	U.M	Frequenza
Acque in uscita dal depuratore	Pozzetto di ispezione all'uscita dell'impianto di depurazione (P1)	Misura diretta	Portata		In continuo*
		Misura diretta discontinua	pH	-	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Solidi sospesi totali	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	BOD	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	COD	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto nitroso	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto nitrico	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Azoto Ammoniacale	mg/l	Semestrale
		Misura diretta discontinua	Fosforo Totale	mg/l	Semestrale

	Misura diretta discontinua	Solfati	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Cloruri	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Cloro attivo libero	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Tensioattivi totali, come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici (vedi sotto)	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Tensioattivi anionici	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Tensioattivi non ionici	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Tensioattivi cationici	mg/l	Semestrale
	Misura diretta discontinua	Test di tossicità acuta	-	Semestrale

Gli autocontrolli dovranno, inoltre, prevedere una valutazione, con cadenza semestrale, della temperatura sul corso d'acqua (ΔT tra monte e valle punto di scarico), secondo quanto previsto da Tabella 3, All. 5 alla Parte 3, del D. lgs. 152/06.”;

2) di sostituire il punto 3) del provvedimento dirigenziale n. 1214 in data 12 marzo 2021 con il seguente:

“3) di rettificare il P.D. n. 4232 emesso in data 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo AIA della Società Heineken Italia S.p.A., sostituendo il punto 2.7) con il seguente:

“2.7) di stabilire che le attività e le cadenze di controllo, da effettuarsi a cura del soggetto così come individuato dalla legge regionale 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni, sulle attività oggetto della presente autorizzazione sono riportate nella tabella sottostante. Oltre a quanto di seguito previsto, in base all'art. 29-decies, c. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ente di controllo potrà effettuare controlli straordinari, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate a tale scopo.

Tipologia di controllo	Oggetto del controllo	Descrizione attività di controllo prevista dall'AIA	Impianto	Parametri controllati	Frequenza
Esecuzione del piano di Monitoraggio e Controllo	Report annuale di risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	Verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PMC e nell'Autorizzazione integrata Ambientale a carico dell'azienda stessa.	-	-	Annuale
Sopralluoghi/campionamenti/monitoraggi	Emissioni in atmosfera	Controllo dei limiti di emissione in atmosfera previsti dall'AIA	Generatori di vapore (Caldaia Unical e Bono 1)	NOx (espressi come NO2)	Triennale

			punti di emissione (E1 e E2)		
			Macinatura materie prime Mulino (E8, E9)	Polveri	Triennale
			Nastri trasportatori materie prime (E47)	Polveri	Triennale
			Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera	Impianti di abbattimento delle polveri connessi ai punti di emissione E8, E9, E45, E47	Triennale
Emissioni in acqua	Controllo dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale previsti dall'AIA	Pozzetto di ispezione (acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione)	di P1	Portata, pH, Solidi sospesi totali, BOD, COD, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Fosforo Totale, Solfati, Cloruri, Cloro attivo libero, Tensioattivi totali, Test di tossicità acuta	Triennale
Gestione rifiuti	Verifica idoneità dei depositi temporanei interni			-	Triennale
	Verifiche documentali				
	Campionamento rifiuti per caratterizzazione completa degli stessi			-	A discrezione dell'ente di controllo
Emissioni sonore	Monitoraggio			Effettuazione di misurazioni per la verifica del rispetto dei limiti di legge	Triennale

3) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "HEINEKEN ITALIA S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE

Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/12/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO