



VERBALE INTEGRATIVO N. 2

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

OGGETTO: Intervento urgente per lavori indifferibili di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétrás-Lyre e il ponte posto immediatamente a valle, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità.

Verbale integrativo n .2.

Il giorno 10.07.2024, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi – geom. Claudio VICARI – ha effettuato un sopralluogo tecnico in qualità di direttore dei lavori, sul tratto del torrente Savara, in zona Pont, nel comune di Valsavarenche, di cui al verbale di somma urgenza del 03.07.2024. Tenendo conto di quanto già indicato nel menzionato verbale, si è rilevata una

ulteriore problematica per quanto concerne alcuni tratti oggetto di erosione delle arginature, a tergo della pista poderale di accesso ai rifugi, in destra idrografica.

Conseguentemente a valutazione tecnica, si è riscontrata la necessità, in alcuni tratti, di realizzare un ampliamento della sezione dell'alveo del torrente, vista l'erosione frequente e puntuale dovuta a fenomeni di portata idraulica rilevante, causati da precipitazioni sempre più violente ed abbondanti e con accadimenti sempre più frequenti.


In ragione di quanto sopra esposto, si è valutato e si ritiene necessario utilizzare il materiale di disalveo in esubero allocandolo in alcune piccole depressioni a lato della pista, in modo tale da poter allontanare quest'ultima di qualche metro dal ciglio dell'argine, al fine di non comprometterne la funzionalità e la percorribilità.

I tratti oggetto dell'intervento sono evidenziati dalle 2 fotografie qui sotto allegate.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese già incaricate nel verbale del 03.07.2024.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 10.07.2024



IL R.U.P.
– ing. Carlo BARTOLINI –



IL DIRETTORE DEI LAVORI
– geom. Claudio VICARI –



Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

