

## **DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ**

**(ai sensi dell'art. 38, comma 11-bis, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.)**

### **Oggetto dell'intervento:**

Posa cavi elettrici sotterranei MT/BT per allacciamento nuova cabina elettrica denominata "ROMITA" in via Piolet nel Comune di VALTOURNENCHE della Regione Autonoma Valle d'Aosta

### **Localizzazione:**

Comune di Valtournenche

Località Breuil-Cervinia, via Piolet

Dati Catastali: F. 7 - mapp. 332, 636, strada

### **Proponente**

Deval S.p.A. a s.u.

### **Riferimento Studio di Compatibilità:**

Titolo: "Posa cavi elettrici sotterranei MT/BT per allacciamento nuova cabina elettrica denominata "ROMITA" in via Piolet nel comune di Valtournenche - Relazione geologica e Studio di compatibilità ai sensi della D.G.R. 1117/2025"

Redatto da: Dr. Geol. Elisabetta Drigo su incarico Deval S.p.A. a s.u.

---

## **PARTE A - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ FINALE E RIASSUNTIVO**

**(a cura dell'estensore/i dello Studio di compatibilità)**

La sottoscritta **Dr. Geol. Elisabetta Drigo**, in qualità di estensore dello Studio di Compatibilità di cui in oggetto, a conclusione delle valutazioni tecniche condotte e documentate nello studio stesso,

### **CERTIFICA QUANTO SEGUE:**

1. L'area di intervento è soggetta a un livello di pericolosità Fascia F3 per frana e fascia V3 per valanga, come definito dagli strumenti di pianificazione vigenti.

2. Sono state condotte le analisi specialistiche (geologiche, geotecniche, valanghine) necessarie a caratterizzare i fenomeni attesi, a valutare la vulnerabilità dell'opera e a verificare l'interferenza dell'intervento con le condizioni di dissesto del sito.
3. È stato verificato che la realizzazione dell'intervento non aggrava le condizioni di dissesto e non aumenta il rischio per le aree circostanti (principio del "do no harm").

#### **GIUDIZIO FINALE DI COMPATIBILITÀ:**

Sulla base delle analisi svolte, si conclude che l'intervento, per le sue caratteristiche e per come è progettato, risulta compatibile con le condizioni di pericolosità del sito a condizione che vengano integralmente realizzate le opere di mitigazione del rischio definite nella Relazione geologica e Studio di Compatibilità, di seguito sintetizzate.

#### **Elenco opere di mitigazione:**

- relativamente alla presenza di terreni umidi e di una falda poco profonda, rispettare scrupolosamente quanto previsto da progetto, con la posa su vespaio in ghiaia grossolana (spessore ca. 30 cm), l'impermeabilizzazione dei muri controterra, realizzazione di un'intercapedine aerata con tubazione di drenaggio alla base;
- eventuali livelli isolati di materiale cedevole, come ad esempio limo e/o sabbia limosa, dovranno essere superati approfondendo lo scavo;
- relativamente al fenomeno valanghivo, il progetto dovrà prevedere il dimensionamento della struttura, compresa la porta, adottando il massimo valore di pressione atteso per l'area, pari a 0,5 t/m<sup>2</sup>, considerandolo sia con segno positivo, sia con segno negativo (effetti di sovrappressione e sottopressione).

Saint-Pierre, il 10/08/2026

---

#### **PARTE B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO**

**(a cura del/dei progettista/i incaricato/i)**

Il sottoscritto **Ing. Laurent Blanc**, in qualità di progettista/i dell'intervento in oggetto, presa visione integrale dei contenuti, delle analisi e delle conclusioni dello Studio di Compatibilità,

**DICHIARA**

che gli interventi, così come progettati e previsti negli elaborati di progetto, sono conformi alle risultanze, alle indicazioni e alle eventuali prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità citato e rispettano integralmente le condizioni stabilite dall'articolo 38, comma 11, della L.R. 11/1998.

In particolare, il progetto

**È coerente** con il Piano Regolatore Generale comunale.

È conforme alle indicazioni e ha recepito integralmente tutte le indicazioni e le opere di mitigazione del rischio previste dallo Studio di Compatibilità e riassunte nella Parte A della presente dichiarazione.

Aosta, il 10/08/2026